


UTILIZAREA STINGĂTOARELOR

CLASE DE INCENDIU

Specialiștii Serviciului de Prevenire și Protecție IASISTING vă prezintă modul de utilizare a stingătoarelor!



1. Se verifică presiunea prin citirea directă pe cadranul manometrului (acul să fie pe verde);

2. Se deblochează stingătorul, trăgând inelul de siguranță;

3. Se verifică funcționarea stingătorului, prin apăsarea scurtă a pârghiei;

4. Aproximarea de focar se face cu atenție, din direcția curenților de aer sau a vântului;

5. Se apasă pârghia de acționare;

6. Refularea agentului de stingere se face la baza focarului;

7. Se alternează mișcarea de refulare de la stânga la dreapta.

Clasa de incendiu	Simbol	Stingător cu pulbere	Stingător cu CO ₂	Stingător cu spumă	Stingător cu soluție chimică apoasă	Stingător pe bază de apă	Stingător cu agent curat
A Materiale solide: hârtie, lemn, textile, cauciuc, paie etc.		DA	NU	DA	DA	DA	DA
B Materiale lichide: benzină, petrol, ulei, alcool, vopsea etc.		DA	DA	DA	NU	NU	DA
C Gaze: metan, hidrogen, propan, acetilenă, butan, gaz de sondă etc.		DA	NU	NU	NU	NU	DA
D Metale: aluminiu, sodiu, potasiu, magneziu, litiu etc.		DA pulbere specială tip D	NU	NU	NU	NU	NU
F Uleiuri și grăsimi vegetale în aparate de gătit.		NU	NU	NU	DA	NU	NU
Instalații și echipamente electrice aflate sub tensiune (max. 1000V).		DA	DA	NU	NU	NU	DA

■ Stingătoarele de incendiu se amplasează în locuri ferite de intemperii, agenți corozivi, loviri accidentale și se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează;

■ Locurile de amplasare să fie vizibile, ușor accesibile și la distanțe optime față de focarele cele mai probabile;

■ Înălțimea de montare să fie accesibilă tuturor utilizatorilor;

■ Să fie fixate și să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu;

■ Locul în care se amplasează stingătoarele se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice și a standardelor specifice.

■ Permanent se va asigura vizibilitatea și lizibilitatea marcajelor;

■ Stingătoarele de incendiu se verifică vizual periodic și se poate face de dumneavoastră sau o persoană autorizată;

■ În afara controlului propriu, stingătoarele de incendiu se verifică, de regulă anual, de persoane de specialitate, autorizate în acest sens conform Ordinului 135 din 30 august 2023 emis de M.A.I.

Nu uitați, sănătatea și siguranța dumneavoastră sunt pe primul loc!

Pentru o gamă diversificată de produse și servicii din domeniul SSM - SU, specialiștii din cadrul Grupului de firme Iasisting vă stau la dispoziție.

Iași, Str. Mitropolit Varlaam, nr. 46-48, cod poștal 700198

☎ 0232 237 515 ☎ 0332 411 779

✉ office@iasisting.ro

#thinkworkbe **Safe**
www.iasisting.ro